

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022

Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Data opracowania / przyjęcia planu: 09.10.2020 r.

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia / wnioski z konsultacji
AUDYT ARCHITEKTONICZNY / ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODMIOTU	TAK	<p>Zalecenia do wdrożenia:</p> <p>OTOCZENIE BUDYNKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oznaczenie drugiego wejścia do budynku (od strony parkingu) – kolor odblaskowy wysokiego progu, skierowanie do wejścia głównego (strzałki i opis) 2. Miejsca postojowe przed wejściem głównym - oznaczenia (pionowe i poziome) i przystosowanie miejsc parkingowych przed wejściem głównym do budynku (4-6 miejsc, w tym dla rodzin z dziećmi) 3. Przystosowanie i oznaczenie dojścia do budynku (niwelacja różnic poziomów, krzywizn, szlak) <p>WEJŚCIE DO BUDYNKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Oznaczenie szklanych drzwi wejściowych kontrastowo (elementy kolorystyczne naklejone na szyby) /zalecenie wdrożone 5. Lokalizacja punktu informacyjnego – np. gdzie się znajduje klient, gdzie zasięgnąć informacji, gdzie się udać by załatwić sprawę, miejsce odpoczynku, toaleta 6. Instalacja infomatu (klawiatura w alfabecie Braille’a, funkcja głośnika – informacja podawana dźwiękowo) 7. Wymiana tablicy informacyjnej na parterze, wyraźne oznakowanie funkcji w budynku 8. Utworzenie strefy przeznaczonej dla odpoczynku (poczekalnia), np. miejsce na parterze obok gabloty 9. Zamieszczenie przy drukach dostępnych zbyt wysoko (parter) informacji, że druki można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta 10. Obniżenie lady Biura Obsługi Interesanta do wysokości max 0,8 m – utworzenie kontuaru na odcinku przynajmniej 0,9 m (możliwość częściowego wjechania pod blat), pętla indukcyjna

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia / wnioski z konsultacji
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Obniżenie lady Kasy do wysokości max 0,8 m – utworzenie kontuaru na odcinku przynajmniej 0,9 m (możliwość częściowego wjechania pod blat) 12. Utworzenie miejsca do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu - dostosowanie biura Kierownika ds. rejestracji (np. szerokość drzwi, likwidacja progu, możliwość częściowego wjechania pod blat) 13. Obniżenie lady Biura PZO do wysokości max 0,8 m – utworzenie kontuaru na odcinku przynajmniej 0,9 m (możliwość częściowego wjechania pod blat) <p>PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Oznaczenie pochylni przy przejściu do urzędu wojewódzkiego (pasy szerokości min. 30 cm) 15. Oznakowanie kontrastowe słupów 16. Zastosowanie fizycznych linii prowadzących, ułatwiających dotarcie do wybranych biur (np. biuro powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, gabinet lekarski) 17. Oznaczenie umiejscowienia wind w budynku (strzałki) 18. Dostosowanie windy – uzupełnienie komunikatu głosowego o informację kiedy można już wejść do czekającej windy, uzupełnienie panelu i dostępnych przycisków w napisy w alfabecie Braille’a 19. Oznakowanie kontrastowe początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru (szerokość minimum 30 cm) 20. Oznakowanie schodów za pomocą zmiennej faktury (kafelek z wypukłościami, maty z wypukłościami) 21. Oznakowanie kontrastowe do poszczególnych stopni (krawędzi) 22. Uzupełnienie tablic informacyjnych na piętrach w strzałki kierunkowe oraz opis w alfabecie Braille’a 23. Utworzenie miejsca odpoczynku na długich korytarzach (co 30 m - np. piętro I) 24. Obniżenie wywieszek przed drzwiami do biur, uzupełnienie opisu w alfabecie Braille’a (nr pokoju, opis) 25. Zniwelowanie progów w drzwiach budynku 26. Przymocowanie do podłoża na stałe dywanów i wykładzin podłogowych 27. Dostosowanie toalety przeznaczonej do osób ze szczególnymi potrzebami (m. in. uchwyty przy umywalce, instalacja alarmowa, lustro regulowane, wysokość włącznika światła, dostosowanie drzwi – wymiana na zamek możliwy do otwarcia z zewnątrz przez portiera, miejsce na przewijak z regulowaną wysokością dla matki z dzieckiem, wieszaki na ubrania)

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia / wnioski z konsultacji
		<p>28. Uzupełnienie pozostałych toalet o informację gdzie jest wyznaczona toaleta dla osób ze specjalnymi potrzebami.</p> <p>EWAKUACJA</p> <p>29. Sporządzenie planu ewakuacji dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (np. tyflomapa, wózki ewakuacyjne, procedury)</p>
<p>Konsultacje wyników audytu / analizy – w zakresie ich wdrożenia</p> <p>Biorący udział w konsultacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretarz Powiatu 2. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru 3. Zespół ds. dostępności 	TAK	<p>Wnioski z konsultacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie harmonogramu działań na lata 2020 - 2022 2. Zaplanowanie budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami
<p>AUDYT CYFROWY / ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODMIOTU</p>	TAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunięcie błędów w języku HTML strony internetowej na dostępność dla osób niepełnosprawnych (podane kody źródłowe błędów) /zalecenie wdrożone 2. Usunięcie błędów w zakresie widzialności i postrzegalności wykryte na stronie internetowej wpływające na dostępność dla osób niepełnosprawnych /zalecenie wdrożone 3. Wykonanie audytu strony BIP /zalecenie wdrożone 4. Dostosowanie strony BIP by umożliwiła weryfikowanie jej validatorem /zalecenie wdrożone 5. Usunięcie ewentualnych błędów na stronę BIP i wgranie zmian w zakresie WCAG 2.1 /zalecenie wdrożone 6. Umieszczenie deklaracji dostępności w BIP i na stronie www /zalecenie wdrożone 7. Umieszczenie napisów w filmach opublikowanych po 23 września /zalecenie wdrożone 8. Dostosowanie strony do standardu WCAG2.1 /zalecenie wdrożone 9. Tworzenie dokumentów w edytorze tekstów według zasad dostępności /zalecenie wdrożone 10. Wymiana dokumentów na standard edytowalny /zalecenie wdrożone 11. Dodanie tekstów alternatywnych do fotografii i ilustracji /zalecenie wdrożone 12. Przygotowanie audiodeskrypcji do publikowanych filmów 13. Przygotowanie informacji o obsłudze głuchych w formie pliku wideo w polskim języku migowym (PJM)

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia / wnioski z konsultacji
		14. Wykonanie audytu strony geoportal.bielsko.pl , podgik.powiat.bielsko.pl 15. Wykonanie audytu fanpage na portalach społecznościowych (fb, youtube)
Konsultacje wyników audytu / analizy – w zakresie ich wdrożenia Biorący udział w konsultacjach: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretarz Powiatu 2. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru 3. Zespół ds. dostępności 	TAK	Wnioski z konsultacji: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie audiodeskrypcji do publikowanych filmów /w trakcie wdrożenia Przygotowanie informacji o obsłudze głuchych w formie pliku wideo w polskim języku migowym (PJM) /w trakcie wdrożenia 2. Wykonanie audytu strony geoportal.powiat.bielsko.pl, podgik.powiat.bielsko.pl /w trakcie wdrożenia 3. Wykonanie audytu fanpage na portalach społecznościowych (fb, youtube)
AUDYT INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNY / ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODMIOTU	TAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalacja urządzenia ułatwiającego słyszenie, np. pętla indukcyjna, oznaczenie (3-4) 2. Zapewnienie opisu pracy i zadań urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) 3. Zapewnienie pokoju cichej obsługi 4. Stworzenie procedury jak obsługiwać osobę ze szczególnymi potrzebami, szkolenia personelu
Konsultacje wyników audytu / analizy – w zakresie ich wdrożenia Biorący udział w konsultacjach: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretarz Powiatu 2. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru 3. Zespół ds. dostępności 	TAK	Wnioski z konsultacji: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie harmonogramu działań na lata 2020 - 2022 2. Zaplanowanie budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami

AUDYT PROCEDUR / ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODMIOTU	NIE	--
Konsultacje wyników audytu / analizy – w zakresie ich wdrożenia	NIE	Zalecenia do wdrożenia: 1. Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników
Biorący udział w konsultacjach: 1. --		Wnioski z konsultacji: 1. --